

Ministerie van Klimaat en Groene Groei
t.a.v. Drs. S.Th.M. Hermans
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Raamsdonksveer, 29 oktober 2024

Ons kenmerk : LIB/nti/20241011124221
Onderwerp : Regioadvies en zienswijze MER en IEA Nederwiek 3
Behandeld door : N. Tiekstra
Telefoonnummer : 14 0162

Hooggeachte mevrouw Hermans,

Met deze brief willen wij reageren op de publicatie van de milieueffectrapportage en de integrale effectanalyse van de aanlanding Wind op Zee Nederwiek 3. In deze brief lichten wij onze zienswijze en het regioadvies toe.

Regioadvies

Op 16 juli 2024 vroeg u de regio om advies uit te brengen over het kabeltracé en de locatie van het converterstation voor het project Net op Zee Nederwiek 3. Voor het regioadvies verwijzen wij u naar de brief van Provincie Noord-Brabant. Deze brief is in samenspraak met de regio opgesteld.

Zienswijze gemeente Geertruidenberg

Naast het regioadvies willen wij, als gemeente Geertruidenberg, graag een aantal zaken, die voor onze gemeente gelden onder uw aandacht brengen.

Grote opgave(n), kleine omvang

Geertruidenberg is een relatief kleine gemeente. Gezien de omvang is het voor ons lastig om, in samenhang met alle andere opgaves, zowel op het gebied van energie, als op andere beleidsterreinen zoals wonen, mobiliteit en leefbaarheid, voldoende tijd en middelen ter beschikking te stellen en onze belangen goed te vertegenwoordigen in dit proces.

Ook voelen wij grote druk op de leefbaarheid als gevolg van landelijke projecten die in onze gemeente spelen, zoals de verbreding/verbetering van de A27/knooppunt Hooipolder, Nederwiek 3, 380 kV ZuidWest oost, 380 kV GTB-KIJ/CRA, dijkverbetering. Deze projecten spelen nog naast de opgaves waar elke gemeente in Nederland aan werkt, zoals de woningbouwopgave, natuurontwikkeling, wateropgave en de opgave ten aanzien van het landelijk gebied.

Het converterstation past het best op een geluidgezoneerd terrein

Het geluidsniveau van een converterstation, zoals dat is voorzien in het MER, is 105 dB. Dit hoge geluidsniveau heeft een grote impact op de omgeving. Daarom vinden wij het belangrijk dat dit soort projecten op een geluidgezoneerd industrieterrein worden gebouwd. Om de geluidsbelasting op de woningen in de buurt van het gebied te kunnen waarborgen ligt er een bestaande geluidszone. Binnen deze geluidszone worden geluidsbronnen integraal beschouwd. Om deze integraliteit te waarborgen, moeten geluidproducerende inrichtingen, zoals het converterstation, ook zo veel mogelijk op een geluidgezoneerd industrieterrein worden gerealiseerd, zoals het terrein van de Amercentrale.

De onderzochte locatie op het Amercentrale-terrein is te beperkt

Op het terrein van de Amercentrale is in de MER maar één locatie bekeken, terwijl er andere plekken op het Amerterrein zijn waar het converterstation zou kunnen passen. Op het terrein van de Amercentrale zijn een aantal locaties en installaties die nu niet worden gebruikt.

Het onderzoek in de MER gaat alleen uit van een onbebouwd deel van het terrein. Het doet geen recht aan het Rijksbeleid zoals beschreven in de Nota Ruimte, waarin staat dat bij ontwikkelingen sprake moet zijn van zorgvuldig ruimtegebruik. Daarbij hoort ook de transformatie van bestaande industrieterreinen. Met de varianten die zijn onderzocht in de MER wordt te weinig aandacht gegeven aan de mogelijkheden van transformatie van bestaande panden. Bovendien zorgt het gebruik van het Amerterrein dat de ontwikkeling van het converterstation op een gezoneerd industrieterrein wordt gerealiseerd.

Kwaliteitsimpuls is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling

Op basis van bestaand provinciaal beleid en ook binnen de Nota Ruimte, wordt aangegeven dat nieuwe ontwikkelingen gepaard moeten gaan met een kwaliteitsimpuls van het gebied waar deze ontwikkelingen landen. In de MER en in de IEA is tot op heden nog geen zicht op een kwaliteitsimpuls voor de leefbaarheid aan het gebied. Wij vragen dan ook om beter in beeld te brengen welke kwaliteitsimpuls de ontwikkeling met zich meebrengt. Hierbij zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan de sanering van bestaande bedrijfspanden of de realisatie van een groene buffer richting de woonkern van Geertruidenberg.

Een kopie van deze brief is ook verzonden aan het Bureau Energie Projecten.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg
de secretaris a.i., de burgemeester,

R. Brekelmans

M. Witte

Bijlagen

1. Regioadvies
2. Bijlage bij het regioadvies